

Suchowola, dnia 25.11.2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.20.2019

Odpowiedzi na zapytania

Przebudowa drogi gminnej nr 103458 B Grodzisk – dr. powiatowa nr 1341B

Ogłoszenie nr 622733-N-2019 z dnia 2019-11-14 r.

Zamawiający: **Gmina Suchowola** reprezentowana przez Burmistrza Suchowoli – Michała Grzegorza Matyskiela, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Suchowoli, Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, tel. 085/72-29-400, fax. 085/7229419, e-mail sekretariat@suchowola.pl na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wniesionymi zapytaniami udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o zamieszczenie SST dotyczących wykonania nawierzchni bitumicznych.

Odpowiedź 1

Warstwę bitumiczną wykonać zgodnie wytycznymi WT2 część 1 i 2. Warstwa wiążąca z mieszanki AC11W, warstwa ścieralna z mieszanki AC11S. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 2

Zgodnie z punktem 15 SIWZ termin złożenia oferty to 29.10.2019 r. Prosimy o dostosowanie zapisów SIWZ do zapisów ogłoszenia odnośnie terminu składania ofert.

Odpowiedź 2

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu upływa 29.11.2019 r. SIWZ zostanie sprostowane w tym zakresie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur polietylenowych PEHD na rury polipropylenowe PP lub inne o tej samej średnicy i tej samej wartości co rury PEHD?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie załącznika nr 14 według załączonej dokumentacji na której przepust Φ 50 posadowiony jest na ławie betonowej B-30, zaś na załączniku nr 15 ława z pospółki?

Odpowiedź 4

Należy wykonać jeden przepust na ławie betonowej, a drugi na ławie z pospółki piaskowej.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Jan Lóga
Sekretarz Gminy Suchowola