



CENTROKOM Sp. z o.o.
ul. Goniądzka 58
16-150 Suchowola

Biuro i obsługa klienta:

tel.: 85 712 52 01 (wew. 22)
fax: 85 712 52 01 (wew. 25)

Suchowola, dnia 22.06.2020

Znak :4/2020.....

Gmina Suchowola
Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola

Dotyczy : warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w Suchowoli.

- 1.) Wcięcie do sieci wodociągowej wykonać na trójnik kołnierzowy 100/100mm z zasuwą kołnierzową 100mm.
- 2.) Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PVC 110mm, PN 10.
- 3.) Lokalizację sieci przewidzieć w pasie drogowym w uzasadnionych przypadkach sieć projektować w działkach prywatnych. Przed uzgodnieniem projektu uzyskać zgodę na lokalizację sieci w działce prywatnej oraz uzgodnić z zarządcą pasa drogowego.
- 4.) Wcięcie do linii głównej (wodociągowej) o wykonać w obecności pracownika gestora sieci.
- 5.) Projekt sieci wodociągowej należy uzgodnić z Centrokomp sp. z o.o.
- 6.) Powyższe warunki techniczne są ważne 2 lata od daty wydania.

CENTROKOM sp. z o.o.
w Suchowoli
16-150 Suchowola, ul. Goniądzka 58
KRS 0000313637
NIP 545-177-30-43 REG. 200221611

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
mgr inż. Tadeusz Grabowski