



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren
15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09
e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl

Białystok, dn. 14.11.2019 r.

RE6/RM6/MF/9398/2019

Potwierdza się zgodność odpisywanej kopii
z okazanym oryginałem (odpisem)

22.12.2019

data

podpis

od strony 1 do 10

Jan Polak
Sekretarz Gminy Suchowola

Gmina Suchowola
ul. Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola

Dotyczy: **modernizacji oświetlenia ulicznego.**

W odpowiedzi na wniosek Rejon Energetyczny Białystok Teren wyraża zgodę na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchowola.


Modernizacja oświetlenia ulicznego będzie możliwa pod następującymi warunkami:

1. Należy wymienić oprawy w ilości i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach istniejącej mocy.
2. W przypadku przebudowy /wyniesienia z rozdzielni stacyjnych układów sterowania oświetlenia ulicznego oraz zmiany ich zasilania należy wystąpić z wnioskiem o przyłączenie do Wydziału Przyłączania i Rozwoju.
3. Dokumentację projektową należy uzgodnić w RE Białystok Teren przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.
4. Nie wyraża się zgody na przejście linii oświetleniowej przez słup stacyjny.
5. W miejscach istniejących podziałów energetycznej sieci komunalnej wykonać podziały sieci oświetlenia ulicznego poprzez zastosowanie rozłączników niskiego napięcia w miejscu rozdziału linii.
6. Rozbudowy oświetlenia dokona firma posiadająca pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
7. Całość prac związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego skojarzonych z liniami napowietrznymi nN należy przeprowadzić w technologii prac pod napięciem według obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok instrukcji.
8. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej będą wykonywane zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi i bezpieczeństwa dopuszcza się za zgodą PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, wykonania prac przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami i instrukcjami.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów.

10. Za wyłączenie i dopuszczenie do pracy będzie pobierana opłata zgodnie z obowiązującą taryfą dla energii elektrycznej OSD.
11. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego powinien zgłosić się do Rejonu Energetycznego Białystok Teren celem uzgodnienia szczegółów organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót będzie zobowiązany do wdrożenia „Instrukcji prowadzenia prac pod napięciem na liniach napowietrznych do 1 kV” obowiązującą w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.
12. W przypadku uszkodzeń w sieci nN spowodowanych przez Wykonawcę, będą one usuwane przez Spółkę na koszt Wykonawcy.
13. Po zakończeniu prac należy zgłosić urządzenia do odbioru technicznego w zakresie urządzeń przedlicznikowych oraz sprawdzenia w zakresie urządzeń zalicznikowych.
14. Przed odbiorem dostarczyć dokumentację powykonawczą.
15. W przypadku przebudowy linii komunalnej będącej własnością PGE Dystrybucja S.A. przebudowę urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na słupach linii nN realizuje Gmina własnym kosztem i staraniem.
16. W przypadku podwieszenia urządzeń oświetlenia drogowego na słupach energetycznych PGE Dystrybucja S.A, należy przed realizacją inwestycji zawrzeć stosowną umowę na korzystanie z infrastruktury energetycznej. Jest to warunek konieczny do rozpoczęcia i dopuszczenia do prac na sieci nN.
17. Powyższe warunki ważne 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem



Załączniki:

1. Umowa Dzierzawy

Do wiadomości:

1. ko/RM6