





1. Zastosowano Poziom Ochrony Odgromowej: LPS III
2. Jako zwód poziomy wykorzystać pokrycie dachu.
3. Przewody odprowadzające prowadzić pod warsją ocieplania (elewacji) w rurze odgromowej kielichowanej min. grubość 3mm, niepalną, przebadaną do 100kV, mocowanej uchwytami typu UJ - max. co 1m.
4. Złącza kontrolne umieścić w skrzynce kontrolnej w elewacji
5. Wszystkie złącza kontrolne oznakować w sposób trwały i czytelny, a także wraz z pozostałymi złączami przesmarować wazeliną techniczną.
6. Wykonać uziom sztuczny w postaci szpilek i połączyć go ze złączami kontrolnymi bednarką FeZn 25x4mm układaną w ziemi. Miejsca połączenia zabezpieczyć przed korozją.
7. Wyniesione urządzenia na dach chronić zwodami pionowymi o wysokości określonej zgodnie z normą PN-EN62305-3, przy założeniu III stopnia ochrony LPS, maszty ustawiać w odległości zapewniającej minimalny odstęp izolacyjny ok. 75cm określony na podstawie powyższej normy. W sytuacji braku odstępu izolacyjnego należy wykonać instalację w technologii "wysokonapięciowej" przy użyciu przewodów wysokonapięciowego.
8. Wszystkie połączenia zabezpieczyć antykorozyjnie.
9. Wszelkie przejścia instalacji przez pokrycie dachu należy wykonać w sposób zapewniający szczelność pokrycia dachu.
10. Z instalacją odgromową łączyć metalowe elementy na dachu: obróbki blacharskie, attyki, drabinki itp
11. Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305 oraz skoordynować z wykonawcami innych branż na budowie.

LEGENDA:

-  PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE - DRUT ODGROMOWY Ø=8 mm PROWADZONY W RURZE ODGROMOWEJ 20/12 MOCOWANEJ CO 1M POD ELEWACJĄ
-  ZŁĄCZE KRZYŻOWE 4-OTWOROWE
-  PROJEKTOWANIE ZŁĄCZE KONTROLNE 4-OTW. W KOMPLETNEJ OBUŁOWIE - MONTAŻ DO ELEWACJI
-  PROJ. SZTUCZNY UZIOM SZPILKOWY

<div><div><div>ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok tel. 666 328 625, email: biuro@elektris.eu NIP:542-298-63-74 REGON: 360955697 www.elektris.eu</div></div><div>PIOTR BARTOSZEWICZ</div></div>					
Nazwa obiektu budowlanego	Remont kina Kometa z przebudową oraz zmianą kształtu dachu na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Artystycznej				
Inwestor	URZĄD MIEJSKI W SUCHOWOLI Plac Kościuszki 5 16-150 Suchowola				
Lokalizacja	Suchowola, Plac Kościuszki 13				
Nr. ewid. gruntu	dz. nr 529/6				
Tytuł rysunku	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA				
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		Branża	INST. ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE	
Projektant	mgr inż. Piotr Bartoszewicz PDL/0129/POOE/14	PODPIS:	Data	Skala	Nr rys.
Sprawdzający		PODPIS:	31.12.2019	1:100	E-10
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.), POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E . Dokumentację opracowano w Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy użyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374					