


Numer obwodu	G8	G9	G10	G11	G12		G13	G14
Opis	--	--	--	--	--	--	--	--
Moc [kW]/Prąd [A]	0,4 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,4 kW	0,4 kW		0,5 kW	2 kW
Przewód	YDYzo 3x2,5 mm	YDYzo 3x2,5 mm	YDYzo 3x2,5 mm	YDYzo 3x2,5 mm	YDYzo 3x2,5 mm	YDYzo 3x2,5 mm	YDYzo 3x2,5 mm	YDYzo 3x2,5 mm
Nazwa obwodu	Gniazda reflektory nad sceną	Gniazdo zest. głośn. str. P	Gniazdo zest. głośn. str. L	Gniazda reflektory str. P	Gniazda reflektory str. L	REZERWA	Gniazdo ekran projekcyjny	Gniazdo projektora



Tablica bezpiecznikowa RG-2:

- wykonanie p/t,
- 3x18 mod. + 2x18 mod.
- drzwi transparentne,
- min. IP40,
- zasilanie tablicy od dołu,
- odejścia obwodów do dołu/góry,
- rezerwa na rozbudowę min 20%.

SAMOCZYNNE  
WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
Układ sieci TN-S 400/230V



ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok  
tel. 666 328 625, email: biuro@elektris.eu  
NIP: 542-298-63-74 REGON: 360955697  
www.elektris.eu

PIOTR BARTOSZEWICZ

Nazwa obiektu budowlanego	Remont kina Kometa z przebudową oraz zmianą kształtu dachu na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Artystycznej				
Inwestor	URZĄD MIEJSKI W SUCHOWOLI Plac Kościuszki 5 16-150 Suchowola				
Lokalizacja	Suchowola, Plac Kościuszki 13				
Nr. ewid. gruntu	dz. nr 529/6				
Tytuł rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICZY RG-2 CZ. 2				
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża	INST. ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE		
Projektant	mgr inż. Piotr Bartoszewicz PDL/0129/POOE/14	PODPIS:	Data	Skala	Nr rys.
Sprawdzający		PODPIS:	31.12.2019	---	E-22

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.), POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E. Dokumentację opracowano w Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy użyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374