


EL740184-- - Zestaw przywołania do toalety dla niepełnosprawnych VISIO prod. Schrack

Zestaw dla 1 pomieszczenia w wersji do montażu podtynkowego.
W przypadku montażu natynkowego należy zastować odpowiednie puszkki natynkowe z ramkami.

Wyjście bezpotencjałowe do podłączenia
np. systemu BMS, centralki alrmowej, przyzywowej, itp.




Wezwanie włącznikiem pociągowym
Kasowanie przyciskiem
Sygnalizator nad drzwiami
Montaż transformatora i przycisków w puszkach 60mm, z wkrętami
Przyciski montować w ramkach EV105021--

Symbole na schemacie

- EL740010-- - Sygnalizator
- EL740110-- - Transformator dla 1 pom. 24VDC/0,5A
- EL740154-- - Przycisk pociągowy
- EL740164-- - Przycisk odwoławczy

Okablowanie



| | | | | | |
|--|---|---------|------------|----------------------------------|---------|
| <div><div></div><div>ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok tel. 666 328 625, email: biuro@elektris.eu NIP:542-298-63-74 REGON: 360955697 www.elektris.eu</div></div> <div>PIOTR BARTOSZEWICZ</div> | | | | | |
| Nazwa obiektu budowlanego | Remont kina Kometa z przebudową oraz zmianą kształtu dachu na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Artystycznej | | | | |
| Inwestor | URZĄD MIEJSKI W SUCHOWOLI Plac Kościuszki 5 16-150 Suchowola | | | | |
| Lokalizacja | Suchowola, Plac Kościuszki 13 | | | | |
| Nr. ewid. gruntu | dz. nr 529/6 | | | | |
| Tytuł rysunku | SCHEMAT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO DO WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | | | |
| Stadium | PROJEKT WYKONAWCZY | | Branża | INST. ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE | |
| Projektant | mgr inż. Piotr Bartoszewicz PDL/0129/POOE/14 | PODPIS: | Data | Skala | Nr rys. |
| Sprawdzający | | PODPIS: | 31.12.2019 | --- | E-16 |
| DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.), POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E. Dokumentację opracowano w Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy użyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374 | | | | | |