

Zamawiający:
Gmina Suchowola
ul. Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola
REGON: 050659131
NIP: 545-18-13-529

Suchowola, dnia 23 maja 2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: REMONT KINA „KOMETA” NA POTRZEBY STWORZENIA CENTRUM AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ – ETAP II; nr ref.: ZP.271.11.2022

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25. z późn. zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

PYTANIE nr 1

W pozycji przedmiarowej nr 48 uwzględniono 1 kpl. dostawa i montaż ustroju akustycznego w sali kinowej. Proszę o wyjaśnienie co wchodzi w zakres danej pozycji?

ODPOWIEDŹ nr 1

Zakres pozycji odnosi się do elementów akustycznych w sali kinowej: paneli ściennych bocznych oraz tylnych w oparciu o system np. Ecophon lub Zintra lub innych równoważnych. Użyte znaki towarowe lub nazwy są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

PYTANIE nr 2

Proszę o podanie specyfikacji i parametrów do wykonania sufitu podwieszanego akustycznego w sali kinowej. Brak informacji w opisie technicznym.

ODPOWIEDŹ nr 2

Zamawiający nie posiada specyfikacji wykonania sufitu podwieszanego akustycznego. Odrębne opracowanie techniczne w oparciu o systemy sufitu podwieszanego na bazie typowych rozwiązań będzie opracowany na etapie wykonawstwa. Dla potrzeb oszacowania ceny ofertowej można przyjąć typowe rozwiązania systemu sufitu podwieszanego firmy np. ECOPHONE lub inne równoważne.

Użyte znaki towarowe lub nazwy są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

PYTANIE nr 3

Czy istniejący strop w sali kinowej powinien zostać dostosowany do wymagań akustycznych? Brak informacji w opisie technicznym na rysunku o nazwie przekrój 1-2, na przekroju 1 dodane odnośniki „strop akustyczny”. Proszę o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ nr 3

Zamawiający potwierdza, że istniejący strop w sali kinowej powinien zostać dostosowany do wymagań akustycznych. Obecnie istniejący system należy zdemontować i w to miejsce zaproponować system w oparciu o typowe modułowe kasetony akustyczne np. ECOPHON wraz z elementami dekoracyjnymi.

Użyte znaki towarowe lub nazwy są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

PYTANIE nr 4

Czy sufity podwieszane mają zostać wykonane na parterze w ilości 89,28 m², zgodnie z opisem pozycji nr 25 przedmiaru robót „Dostawa i montaż sufitu podwieszanego w modułach maksymalnie 60x120 cm na konstrukcji obwodowej z profili L 21x21 mocowanych do podkonstrukcji sufitu sąsiedniego gr 1,9 mm np. LUXALON HUNTER DOUGLAS LS8 lub równoważnych? Brak informacji w opisie technicznym na temat sufitów podwieszanych.

Użyte znaki towarowe lub nazwy są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

ODPOWIEDŹ nr 4

Przyjęto klasyczny układ sufitu kasetowego w modułach 60x60 z oświetleniem. System oraz wypełnienie panelami do uzgodnienia w trakcie wykonawstwa.

PYTANIE nr 5

Co zostało oznaczone kolorem żółtym na rysunku nr A006, przekrój 3 – AKS projekt?

ODPOWIEDŹ nr 5

Kolorem żółtym zaznaczono wełnę mineralną na istniejącym stropie.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie późniejszym.

.....
podpis