



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania  
w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy

UWAGA:

- fazy w rozdzielnicach obciążać równomiernie
- rozdzielnicę wykonać jako natynkową z dwiema transparentnymi zamykaniami na zamek, IP54
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 35% miejsca
- rozdzielnicę należy dostosować do zainstalowanych urządzeń technologicznych w pom. garażu

**OBIEKT:** Budowa budynku remizy strażackiej OSP z infrastrukturą towarzyszącą

**LOKALIZACJA:** obręb Karpowicze, działka Nr geod. 1116, gm./ j.ew. Suchowola

**INWESTOR :** GMINA SUCHOWOLA, Plac Kościuszki 5, 16 - 150 Suchowola

**PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHEBUD", 16 - 100 Sokółka, ul. Krótka 6**

Autor projektu: INST. ELEKTRYCZNE  
mgr inż arch Robert Grodzki  
upr. budowlane do proj. b/o w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
PDL/0101/POOE/06

podpis:

Nazwa pliku: Karpowicze\_Remiza OSP

ARK. NR: E-5

Skala 1 : 50

Data: 15.11.2021

SCHEMAT ZASILANIA