

**Zamawiający:**  
**Gmina Suchowola**  
**ul. Plac Kościuszki 5**  
**16-150 Suchowola**  
REGON: 050659131  
NIP: 545-18-13-529

Suchowola, dnia 16 maja 2024 r.

### **Wyjaśnienia treści SWZ**

**Dotyczy: Dotyczy: „Przebudowa zabytkowego budynku w Suchowoli na potrzeby administracji publicznej”, nr ref.: ZP.271.7.2024**

Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

#### **PYTANIE nr 1**

Czy możliwa jest zamiana rur miedzianych na rury AL-PEX (rury warstwowe) przy instalacjach sanitarnych ?

#### **ODPOWIEDŹ nr 1**

Tak, pod warunkiem wykonania zgodnie ze specyfikacją producenta i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

**Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o projekt instalacji elektrycznych uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.**

.....  
podpis