



Wezwanie włącznikiem pociągowym

Kasowanie przyciskiem z lampką

Sygnalizator nad drzwiami

Przewody nieoznaczone – 0,5mm²

Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami

Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"

Nie zamieniać L1 z L2

Jednostka projektowa	ENERGOTECHNIKA		
	ANDRZEJ TIMCZENKO NIP: 8461444940, Regon: 200889059 ul. Waryńskiego 15 lok. 2, 16-400 Suwałki biuro@energotechnika.net		
Obiekt	PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA w SUCHOWOLI		
Lokalizacja	16-150 Suchowola Pl. Kościuszki 5		
Tytuł:	SCHEMAT IDEOWY SYSTEM PRZYZYWOWY WC NIEPEŁNOSP.		Data: 24.04.2024
Projektował:	mgr inż. Tomasz Supranowicz	PDL/0069/PBE/16	
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Filkiewicz	PDL/0184/PWBE/15	Nr rys. E13